

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕБАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Тутаевского муниципального района Ярославской области**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2018 года

№ 31

пос.Никульское

**Об утверждении Перечня первичных средств пожаротушения для
индивидуальных жилых домов на территории Чебаковского сельского
поселения**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории Чебаковского сельского поселения Администрация Чебаковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов на территории Чебаковского сельского поселения.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Чебаковского сельского поселения от 13.10.2006 г. № 1-ОД «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Чебаковского сельского поселения».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Чебаковского сельского поселения

А.И.Куликов

**Перечень первичных средств
пожаротушения для индивидуальных жилых домов на территории
Чебаковского сельского поселения**

1. Населенные пункты Чебаковского сельского поселения, садоводческие товарищества и дачные кооперативы с количеством усадеб (участков, коттеджей) не более 300 для целей пожаротушения должны иметь переносную пожарную мотопомпу, с количеством усадеб (участков, коттеджей) от 300 до 1000 – прицепную пожарную мотопомпу, а с количеством усадеб (участков, коттеджей) свыше 1000 – не менее двух прицепных мотопомп.

Пожарные мотопомпы должны быть укомплектованы пожарно-техническим вооружением, заправлены топливом и находиться в исправном состоянии. За каждой пожарной мотопомпой должен быть закреплен моторист, прошедший специальную подготовку.

2. У каждого жилого строения должна быть установлена емкость (бочка) с водой. Бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 0,2 куб.м. и комплектоваться ведрами.

3. У каждого жилого строения должен быть установлен ящик для песка, которой должен иметь объем 0,5; 1,0 и 3 куб.м. и комплектоваться совковой лопатой.

4. В каждом жилом строении должен быть огнетушитель, который должен содержаться согласно паспорту и вовремя перезаряжаться.

5. На электрооборудование должно быть установлены устройства защитного отключения (УЗО).