



Администрация Тутаевского муниципального района

## **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 18.09.2019 №657-п  
г. Тутаев

Об утверждении перечня первичных  
средств пожаротушения в местах  
общественного пользования городского  
поселения Тутаев

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" и в целях обеспечения пожарной безопасности в местах общественного пользования городского поселения Тутаев, Администрация Тутаевского муниципального района

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить:

1.1 Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории городского поселения Тутаев (приложение 1).

1.2 Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования городского поселения Тутаев (приложение 2).

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Тутаевского  
муниципального района

Д.Р. Юнусов

Приложение 1  
к постановлению Администрации ТМР  
от 18.09.2019 №657-п

**Перечень**  
первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря,  
которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях,  
находящихся в их собственности (пользовании) на территории  
городского поселения Тутаев

N п/ п	Наименование помещения, строения	Средства пожаротушения, противопожарный инвентарь (шт.)					
		огнетушители	внутриквартирный пожарный кран	емкость с водой	ведро	ящик с песком	багор, топор, лопата
1.	Множкварт ирные жилые дома	1	1	-	1	-	-
2.	Жилые дома коттеджного типа для постоянного проживания	1	-	1	1	1	-
3.	Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания	1	-	1	1	1	1/1/ 1 *
4.	Частные жилые дома для постоянного проживания	1	-	1	1	1	1/1/ 1

5.	Индивидуальные гаражи	1	-	-	-	-	-
----	-----------------------	---	---	---	---	---	---

Примечания:

1. \* - устанавливается в период проживания (летнее время).
2. В жилых домах коридорного типа устанавливаются не менее двух огнетушителей на этаж.
3. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м.
4. Собственники помещений, строений обеспечивают наличие и исправность огнетушителей, осуществляют их проверку, перезарядку согласно требованиям, указанным в паспорте. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений. Способ приведения огнетушителя в действие и его применения указаны на этикетке, нанесенной на корпусе огнетушителя. Рекомендуется применять порошковые огнетушители, вместимостью (массой заряда) не менее 2 кг (ОП-2, ОП-3, ОП-4, ОП-5), они должны быть опломбированы пломбой завода-изготовителя или организацией, производящей перезарядку.
5. Внутриквартирным пожарным краном укомплектовываются квартиры, в которых согласно проектно-сметной документации требуется установка пожарного крана. Внутриквартирный пожарный кран предназначен для использования в качестве первичного средства тушения возгораний в квартирах на ранней стадии их возникновения, состоит из крана, пожарного шланга (рукава), распылителя. Шланг должен обеспечивать возможность подачи воды в любую точку квартиры с учетом длины струи 3 м, быть длиной не менее 15 м, диаметром - 19 мм и оборудован распылителем.
6. Емкость с водой должна иметь объем не менее 200 л и комплектоваться ведрами. Устанавливается в весенний, летний и осенний периоды года.
7. Ящик с песком должен иметь объем не менее 0,1 м<sup>3</sup> и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание

осадков.

Приложение 2  
к постановлению Администрации ТМР  
от 18.09.2019 №657-п

Перечень  
первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря,  
которыми должны быть оснащены территории общего пользования  
городского поселения Тутаев

№ п/п	Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря	Нормы комплектации пожарного щита
1	Огнетушители (рекомендуемые):	
	- воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л;	2
	- порошковые (ОП) вместимостью, л/массой огнетушащего состава, кг	
	ОП-10/9	1
	ОП-5/4	2
2	Лом	1
3	Ведро	1
4	Багор	1
5	Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х 1 м	1
6	Лопата штыковая	1

Управляющий делами  
Администрации Тутаевского  
муниципального района

С.В. Балясникова

