

**Общество с ограниченной ответственностью
«Водоотведение»**

Адрес юридический: 152300, Ярославская обл., г. Тутаев,
улица Моторостроителей, д. 57А, помещение 35
тел. (4852) 67-99-20 tmo_vodokanal@mail.ru

ИНН 7610137697 КПП 761101001 ОГРН 1227600015224

р/с 40702810177030026957 в Калужском ОСБ №8608 г. Калуга,
к/с 30101810100000000612

Главному специалисту ОУиАЗ УМИ
АТМР

№ 257 от 22.08 2023г.

Е.А.Левчук

Рассмотрев Ваш запрос №1634 от 04.07.2023 о предоставлении информации о возможности подключения (технического присоединения) объектов кап. строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, ООО «Водоотведение» сообщает.

На земельном участке к.н. 76:21:010401:495, адрес: Ярославская обл. г.Тутаев, п. Молявино - сетей эксплуатируемых ООО «Водоотведение» в данном районе нет. Район не канализован. Рекомендуются установить септики или локальные очистные сооружения.

Дополнительно сообщаем, ООО «Водоотведение» по предоставлению технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения руководствуется Постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. N 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения".

Тариф за подключение (технологическое присоединение) в нашей организации отсутствует, подключение производится за счет средств застройщика.

Директор



Е.А.Галактионова

**Общество с ограниченной ответственностью
«Чистая вода»**

152302, Ярославская обл., г. Тутаев, 2-ая Овражная, д.29, пом.13
код (8-4852) тел.67-99-12
vodokanal_tutaev@mail.ru

р/с 40702810177030004063 в Калужском отделении №8608 ПАО «Сбербанк»
ИНН 7611999090, КПП 761101001, ОКПО 28339852

№ 617 от 22.08 2023г.

Главному специалисту ОУиАЗ УМИ
АТМР

Е.А.Левчук

Рассмотрев Ваш запрос №1634 от 04.07.2023 о предоставлении информации о возможности подключения (технического присоединения) объектов кап. строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, ООО «Чистая вода» сообщает.

На земельном участке с к.н. 76:21:010401:495, адрес: Ярославская обл, г.Тутаев, п. Молявино- сетей ООО «Чистая вода» нет.

В связи с отсутствием мощностей и возможности увеличения сечения центрального трубопровода Ø100мм в п.Молявино, подключение новых абонентов невозможно. Техническая возможность подключения сетей водоснабжения имеется, в водовод Ø600, методом прокола через автодорогу Ярославль-Рыбинск, с прокладкой трубы Ø 150. Технические условия могут быть выданы на комплексное строительство микрорайона.

Дополнительно сообщаем, ООО «Чистая вода» по предоставлению технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения руководствуется Постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. N 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения".

Тариф за подключение (технологическое присоединение) в нашей организации отсутствует, подключение производится за счет средств застройщика.

Исполнительный директор  К.Н.Мельников

г. Тутаев



Утверждаю

Директор МУП ТМР «Горэлектросеть»

С.В.Великоретский

2023 г.

**Заключение о возможности технологического присоединения
к электрическим сетям
(энергопринимающего устройства, расположенного на земельном участке
с кадастровым номером 76:21:010401:495 по адресу п.Молявино)**

Реквизиты запроса:

заявление исх.1634 от 04.07.2023 г.

Наименование организации, направившей запрос:

Управление муниципального имущества Администрации ТМР.

1. Возможная точка подключения: ближайшая опора существующей воздушной линия напряжением 0,4 кВ.
2. Размер платы за технологическое присоединение, срок подключения и объем необходимого строительства объектов электросетевого хозяйства будут определены при заключении договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.04.2004г. №861.

Начальник ПТО

Олиферович С.Н.