

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	Железо общее	Мг/дм ³	0,11	0,10	0,11	0,10	0,12	0,11	0,09	0,12	0,10	0,12	0,07	0,13	0,3
16	Марганец	Мг/дм ³	0,03	-	-	0,021	-	-	0,011	-	-	0,010	-	-	0,1
17	Жесткость общ.	°Ж	2,4	2,3	2,7	2,9	2,7	2,6	2,5	2,6	2,8	2,5	2,6	2,3	7,0
18	Алюминий ост.	Мг/дм ³	0,17	0,17	0,18	0,19	0,16	0,14	0,13	0,13	0,11	0,13	0,16	0,18	0,2
19	ПАВ а	Мг/дм ³	0,022	0,019	0,022	0,024	0,022	0,022	0,022	0,021	0,018	0,018	0,021	0,020	0,5
20	ОМЧ	КОЕ в 1мл	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
21	ОКБ	КОЕ в 100мл	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Отс.
22	Escherichia coli	КОЕ в 100 мл.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Отс.
23	Энтерококки	КОЕ в 100 мл.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Отс.
24	Споры сульф. ред. кластр.	Кол. спор в 20мл	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Отс.
25	Колифаги	БОЕ в 100мл	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Отс.
26	Цисты патогенных простейших	Определение в 50 л.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Отс.
27	Яйца и личинки гельминтов	Определение в 50 л.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Отс.
28	ОО цисты криптоспор.	Определение в 50 л.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Отс.

* Не обнаружено указанной методикой измерений, указан предел обнаружения данной методики измерений

Начальник лаборатории:



Т.А. Карамышева

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	Железо общее	Мг/дм ³	0,12	0,09	0,12	0,11	0,10	-	-	-	-	-	-	-	16
16	Марганец	Мг/дм ³	0,010	-	-	0,006	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3
17	Жесткость общ.	°Ж	2,4	2,7	2,8	2,7	2,6	-	-	-	-	-	-	-	0,1
18	Алюминий ост.	Мг/дм ³	0,19	0,19	0,19	0,19	0,17	-	-	-	-	-	-	-	7,0
19	ПАВ а	Мг/дм ³	0,021	0,022	0,024	0,023	0,017	-	-	-	-	-	-	-	0,2
20	ОМЧ	КОЕ в 1мл	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0,5
21	ОКБ	КОЕ в 100мл	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	-	-	-	-	-	-	-	Отс.
22	<i>Escherichia coli</i>	КОЕ в 100 мл.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	-	-	-	-	-	-	-	Отс.
23	Энтерококки	КОЕ в 100 мл.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	-	-	-	-	-	-	-	Отс.
24	Споры сульф. ред. кластр.	Кол. спор в 20мл	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	-	-	-	-	-	-	-	Отс.
25	Колифаги	БОЕ в 100мл	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	-	-	-	-	-	-	-	Отс.
26	Цисты патогенных простейших	Определение в 50 л.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	-	-	-	-	-	-	-	Отс.
27	Яйца и личинки гельминтов	Определение в 50 л.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	-	-	-	-	-	-	-	Отс.
28	ОО цисты криггостор.	Определение в 50 л.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	Не обнар.	-	-	-	-	-	-	-	Отс.

* Не обнаружено указанной методикой измерений, указан предел обнаружения данной методики измерений

Начальник лаборатории:

Т.А. Карамышева